

Matryca sterowań dla obiektu Kieleckie Kultury Plac Moniuszki 2b				Poziom Lokalizacja	Czujki P. - 8.00	ROP P. - 8.00	Czujki P. - 4.00	ROP P. - 4.00	Czujki P. 0.00	ROP P. 0.00	Czujki P. +4.16	ROP P. +4.16	Czujki P. +7.52	ROP P. +7.52
Element	Adres fizyczny	Typ	Adres logiczny	T1- 60 T2- 460										
BX-O1	2:1	wy:1	Zwolnienie SKD		x	x								
BX-O1	2:2	wy:1	Zwolnienie SKD		x	x								
BX-IOM	2:3	we:1	Monitorowanie ZSP											
		wy:1	Linia sygnalizatorów		x	x								
BX-IOM	2:4	we:1	Monitorowanie ZSP											
		wy:1	Linia sygnalizatorów		x	x								
BX-O1	2:5	wy:1	Zwolnienie SKD		x	x								
BX-REL4	2:6	wy:1	Wyłączenie wentylacji		x	x								
		wy:2	Wyłączenie wentylacji		x	x								
		wy:3	Wyłączenie wentylacji		x	x								
		wy:4	Wyłączenie wentylacji		x	x								
BX-REL4	2:7	wy:1	Wyłączenie wentylacji		x	x								
		wy:2	Wyłączenie wentylacji		x	x								
		wy:3	Wyłączenie wentylacji		x	x								
		wy:4	Wyłączenie wentylacji		x	x								
BX-O1	2:8	wy:1	Zwolnienie SKD		x	x								
BX-REL4	2:9	wy:1	Wyłączenie wentylacji		x	x								
		wy:2	Wyłączenie wentylacji		x	x								
		wy:3	Wyłączenie wentylacji		x	x								
		wy:4	Wyłączenie wentylacji		x	x								
BX-REL4	2:10	wy:1	Wyłączenie wentylacji		x	x								
		wy:2	Wyłączenie wentylacji		x	x								
		wy:3	Wyłączenie wentylacji		x	x								
		wy:4	Wyłączenie wentylacji		x	x								
BX-IM4	2:11	we:1	Monitorowanie ZSP		x	x								
		we:2	Monitorowanie ZSP											
		we:3	Rezerwa											
		we:4	Rezerwa											
BX-IOM	2:12	we:1	Rezerwa											
		wy:1	Linia sygnalizatorów		x	x								
BX-IM4	2:13	we:1	Monitorowanie ZSP											
		we:2	Monitorowanie ZSP											
		we:3	Rezerwa											
		we:4	Rezerwa											
BX-IOM	2:14	we:1	Rezerwa											
		wy:1	Linia sygnalizatorów		x	x								
BX-IM4	4:1	we:1	Monitorowanie instalacji tryskaczy											
		we:2	Monitorowanie instalacji tryskaczy											
		we:3	Monitorowanie instalacji tryskaczy											
		we:4	Monitorowanie instalacji tryskaczy											
BX-REL4	4:2	wy:1	Zwolnienie SKD				x	x						
		wy:2	Zwolnienie SKD				x	x						
		wy:3	Zwolnienie drzwi				x	x						
		wy:4	Zwolnienie drzwi				x	x						
BX-O1	4:3	wy:1	Zwolnienie SKD				x	x						
BX-O1	4:4	wy:1	Zwolnienie SKD				x	x						
BX-O1	4:5	wy:1	Zwolnienie SKD				x	x						
BX-REL4	4:6	wy:1	Sterowanie DSO				x	x						
		wy:2	Sterowanie DSO				x	x						
		wy:3	Sterowanie DSO				x	x						
		wy:4	Sterowanie DSO				x	x						
BX-REL4	4:7	wy:1	Sterowanie DSO				x	x						
		wy:2	Sterowanie DSO				x	x						
		wy:3	Sterowanie DSO				x	x						
		wy:4	Sterowanie DSO				x	x						
BX-IM4	4:8	we:1	Monitorowanie DSO											
		we:2	Monitorowanie DSO											
		we:3	Monitorowanie DSO											
		we:4	Monitorowanie DSO											
BX-O1	4:9	wy:1	Zwolnienie SKD				x	x						
BX-O1	4:10	wy:1	Zwolnienie SKD				x	x						
BX-O1	4:11	wy:1	Zwolnienie SKD				x	x						

[illegible]

[illegible]